

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक 2314/1 (1) 11 11 11

दिनांक 5.05.2025

सेवा में,
मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

विषय: नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आपके विद्यालय राईस इण्टरनेशनल स्कूल देईपुर, धरसौना, चोलापुर, आजमगढ़ रोड, वाराणसी की जाँच अवर अभियन्ता द्वारा करायी गयी है। विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप पाया गया।

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्धक, राईस इण्टरनेशनल स्कूल देईपुर, धरसौना, चोलापुर, आजमगढ़ रोड, वाराणसी।
2. बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,


 वाराणसी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (नर्सरी से कक्षा-8वीं तक) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट-	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हां
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हां नहीं
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हां
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	॥
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हां
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हां
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हां
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हां नहीं
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हां
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हां
14.	क्या खिलाड़ियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हां
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हां




प्रांतीय अध्यक्ष, लोक शिक्षण, महाराष्ट्र
वाराणसी

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
16.	क्या कक्ष में दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेस (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) स्थापित है?	हाँ




सहायक अनियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण, देवर
वाराणसी